



# Lumniczer Sándor Kórház Rendelőintézet

## 2017. évi energetikai szakreferensi jelentés



**Készítette:** Sourcing Hungary Kft.  
**Hitelesítő:** Balajti Zsolt - Energetikai szakértő  
**Tel:** +36-70-419-3496  
**Fax:** +36-1-877-6275  
**E-mail:** sourcing@sourcing.hu  
**Web:** www.sourcing.hu  
**Dátum:** Budapest, 2018.05.29



## ÜGYFÉL ADATOK

<b><u>Vállalat neve:</u></b>	<b>Lumniczer Sándor Kórház Rendelőintézet</b>
<b>Kapcsolattartó:</b>	Vámosné Áder Anna Mária
<b>Projekt:</b>	Szakreferensi adatszolgáltatás
<b>Vizsgált időszak:</b>	2017.01.01-2017.12.31

### Tartalomjegyzék

I. Bevezetés .....	3
II. 2017. évi energiafelhasználás részterületenként .....	4
III. 2017. évi összesített primerenergia felhasználás .....	5



## I. Bevezetés

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 22/C. §-a szerinti adatszolgáltatási kötelezettségnek megfelelően a Lumniczter Sándor Kórház Rendelőintézet az alábbi, 2017. évi energiafelhasználási összefoglaló készítésével tesz eleget.

A Lumniczter Sándor Kórház Rendelőintézet a 2/2017. (II. 16.) MEKH rendeletben foglaltak szerint:

- Szakreferens igénybevételére kötelezett vállalként szolgáltat adatot.
- A tárgyhónapban felhasznált energiahordozók a 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontjának megfelelően:

Vállalat neve	Felhasznált energiahordozók	Összesített energiafelhasználás 2017. évi [MWh]	Összesített CO2 kibocsátás 2017. évi [ezer tonna]	Összesített energiaköltség [ezer Ft]
Lumniczter Sándor Kórház Rendelőintézet	Előállított villamos energia	123,18	0,1146	-
	Vásárolt villamos energia	671,14	0,6242	17 592
	Származtatott energia	0,00	0,0000	-
	Földgáz	1386,10	0,2800	14 179
	PB	0,00	0,0000	-
	Egyéb (tüzelőanyag)	0,00	0,0000	-
	Motorbenzin	0,00	0,0000	-
	Gázolaj	0,00	0,0000	-
	Egyéb (üzemanyag)	0,00	0,0000	-


1. táblázat



## II. Tárgyévi energiafelhasználás részterületenként

Részterület	Felhasznált energiahordozók	Összesített energiafelhasználás 2017. évi [MWh]	Összesített primerenergia-felhasználás 2017. évi [MWh]	Összesített CO2 kibocsátás 2017. évi [ezer tonna]	Összesített energiaköltség [ezer Ft]
Épület	Előállított villamos energia	123,18	0,00	0,1146	-
	Vásárolt villamos energia	671,14	1677,84	0,6242	17 591,58
	Származtatott energia	0,00	0,00	0,0000	-
	Földgáz	1386,10	1386,10	0,2800	14 179
	PB	0,00	0,00	0,0000	-
	Egyéb (tüzelőanyag)	0,00	0,00	0,0000	-
Épület összesen		2180,41	3063,94	1,0187	31 771
Tevékenység	Előállított villamos energia	0,00	0,00	0,0000	-
	Vásárolt villamos energia	0,00	0,00	0,0000	-
	Származtatott energia	0,00	0,00	0,0000	-
	Földgáz	0,00	0,00	0,0000	-
	PB	0,00	0,00	0,0000	-
	Egyéb (tüzelőanyag)	0,00	0,00	0,0000	-
	Gázolaj	0,00	0,00	0,0000	-
Tevékenység összesen		0,00	0,00	0,0000	-
Szállítás	Vásárolt villamos energia	0,00	0,00	0,0000	-
	Motorbenzin	0,00	0,00	0,0000	-
	Gázolaj	0,00	0,00	0,0000	-
	PB	0,00	0,00	0,0000	-
	Egyéb (üzemőanyag)	0,00	0,00	0,0000	-
Szállítás összesen		0,00	0,00	0,0000	-

2. táblázat




1. ábra



### III. Tárgyévi összesített primerenergia felhasználás

Vállalat neve	Felhasznált energiahordozók	Összesített primerenergia-felhasználás 2017. évi energetikai szakreferensi jelentés [MWh]
Lumniczer Sándor Kórház Rendelőintézet	Előállított villamos energia	0,00
	Vásárolt villamos energia	1677,84
	Származtatott energia	0,00
	Földgáz	1386,10
	PB	0,00
	Egyéb (tüzelőanyag)	0,00
	Motorbenzin	0,00
	Gázolaj	0,00
	Egyéb (üzemanyag)	0,00

3. táblázat



2. ábra